

**Valori tipici della potenza termica massima  $RHR_s$  rilasciata per unità di superficie del pavimento, della costante  $\alpha$  e del tempo caratteristico  $t_g$  e dello sviluppo atteso dell'incendio in relazione alla destinazione dei locali.**

Tipologia attività	Sviluppo atteso dell'incendio	Potenza termica massima rilasciata per unità di superficie ( $kW/m^2$ )	$T_g$ (s)	$\alpha$ ( $kJ/s^2$ )
Edifici per uffici	medio	250	300	0,0111
Area vendita di centri commerciali	veloce	250	150	0,0444
Camere di ospedale	medio	250	300	0,0111
Camere di albergo	medio	250	300	0,0111
Biblioteche	veloce	500	150	0,0444
Classi di scuole	medio	250	300	0,0111
Cinema e teatri	veloce	500	150	0,0444
Appartamenti	medio	250	300	0,0111



[www.antincendio-italia.it](http://www.antincendio-italia.it)

[info@antincendio-italia.it](mailto:info@antincendio-italia.it)